ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TÜV SÜD Türkiye

CERTIFICATE / *SERTİFİKA*

Fire test on THROUGH CONDUIT GATE Valve
Paralel sürgülü Konduit Vana Yangın Testi

User *Kullanıcı*	:	General / *Genel*
Project No. *Proje No*	:	16-IS-0014a-34-B/01
Manufacturer *İmalatçı*	:	VASTAŞ Valf Armatür Sanayi Ticaret A.Ş. Çerkezköy - Tekirdağ - TÜRKİYE
Manufact. project no. *İmalatçı Proje no*	:	Fire Test for PN 420 (2500 #) and DN 100 (4") Conduit GATE Valve *PN 420 (2500 #) ve DN 100 (4") Paralel sürgülü vana yangın testi*
Manufacturer year *İmalat Yılı*	:	2015
Drawings No. *Resim No.*	:	In the related Vastaş drawing No: 04E56DJE.16x-01-5R0 *Vastaşın ilgili Resim No*
Max working pres. *Max. Çalışma Basıncı*	:	425 Bar
Related test standart *Test Standardı*	:	API 6FA:2008 and ISO 10497:2010

Valve which has properties PN 420 (2500 #) and DN 100 (4") THROUGH CONDUIT GATE Valve has been Fire tested according to related standarts API 6FA and ISO 10497 under observation of TUV SUD Inspector in the VASTAŞ Factory for general using purpose. After the satisfactory results related Fire Test report of valve has been approved by TUV Inspector.
TUV SUD Inspector prepared and approved this certificate Due to Client request.

DN 100 (4") ölçüsünde, PN 420 (2500 #) basınç sınıfındaki Paralel sürgülü Konduit Valf, API 6FA ve ISO 10497 standartlarının şartlarına göre Yangın testine tabi tutulmuştur. Yangın testlerine TUV SUD personeli nezaret ederek Test sonucu olumlu bulunan ilgili vanaya ait Yangın testi Raporunu (QA-FT-06.01) onaylamış ve firma talebi doğrultusunda bu Sertifika düzenlenerek kullanıma sunulmuştur.

First issue date *İlk veriliş tarihi*	:	29.01.2016
Test Date *Test Tarihi*	:	27.01.2016
Validity until *Geçerlilik tarihi*	:	26.01.2026
Test Place *Test Yeri*	:	Cerkezkoy / Tekirdag / TURKEY
Qualification Range *Temsil aralığı*	:	DN 100 (4"), DN 150 (6") and DN 200 (8") PN 420 (2500 #) and 4500 #
Anex *Ekler*	:	Two page Test Report "2 *sayfa Test raporu*"
Test Result *Test Sonucu*	:	Satisfactory *Uygun bulunmuştur.*

Place / yer	**Date / tarih**	**TÜV SÜD Türkiye**
Istanbul-TURKEY	29.01.2016	HAKIM OZLUK